

25. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sufitów podwieszanych SF5 z materiałów o nie gorszych parametrach podstawowych składających się na wartość użytkową, czyli klasę pochłaniania dźwięku „A” aw 0,95, poziom odporności na uderzenia wg EN 13964, aneks D 3A, klasyfikacja ogniowa: niepaląca i niekapiąca, odbicie światła na poziomie min 78%, odporność na wilgotność względną do 95% i możliwość odkurzania ręcznego lub maszynowego, przy jednoczesnym pominięciu pozostałych parametrów? Podany opis ogranicza ilość producentów do jednego.

Odpowiedź:

W dokumentacji określono standard estetyczny oraz techniczny elementów. W realizacji można stosować materiały równoważne, które odpowiadają standardowi technicznemu określonymu w projekcie lub też standard ten podwyższają.

26. Czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarze demontaż istniejącej okładziny stalowej „Metalplast”, oraz zabezpieczenie blachy trapezowej farbami przeciwko korozji? Jeżeli tak to w której pozycji.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający zwraca uwagę iż każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu.

27. Czy jeżeli stan istniejącej blachy trapezowej będzie wymagał dodatkowych prac, Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających nie objętych zakresem Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w tym zakresie.

28. Prosimy o określenie parametrów paneli akustycznych w sposób nie ograniczający ilości producentów do jednego.

Odpowiedź:

W dokumentacji określono standard estetyczny oraz techniczny elementów. W realizacji można stosować materiały równoważne, które odpowiadają standardowi technicznemu określonymu w projekcie lub też standard ten podwyższają.

29. Czy Zamawiający przewidział w przedmiarze wyłazy dachowe? Jeżeli tak to w której pozycji.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający zwraca uwagę iż każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu.

30. Czy Zamawiający dopuszcza w miejscu usuniętych trybun zastosowanie stropu innego niż z płyt SP?

Odpowiedź:

W realizacji można stosować materiały równoważne, które odpowiadają standardowi technicznemu określone w projekcie lub też standard ten podwyższają. W przypadku zmiany założonych w projekcie elementów konstrukcyjnych na etapie realizacji należy uzyskać zgodę projektanta konstrukcji.

31. W przedmiarach brakuje pozycji drzwi Dz2. Prosimy o potwierdzenie, że należy je również wykonać i wycenić.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający zwraca uwagę iż każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu.

32. Prosimy o określenie ilości drzwi D2, ponieważ zestawienie na rysunku A402 zawiera sprzeczne informacje.

Odpowiedź:

Dla drzwi D2 w wycenie należy przyjąć 10 lewych, 8 prawych.

33. Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarach należy uwzględnić klamry o szer. Min. 0,5m, w odstępach max. 0,3m i odległości od ściany min. 0,15m

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

34. W przedmiarach wycieraczki systemowe są o wymiarach 80x180cm, natomiast w przekroju A306 wycieraczka ma wymiar 250x100cm. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów wycieraczek.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć zgodnie z projektem. Zamawiający zwraca uwagę iż każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu.

35. Prosimy o przekazanie dokumentacji wraz z wymiarami pomieszczeń, ponieważ bez nich nie ma możliwości potwierdzenia ilości w otrzymanych przedmiarach.

Odpowiedź:

W dokumentacji zwymiarowano pomieszczenia. Proszę o dokładne zapoznanie się z całością dokumentacji.

36. Na przekrojach izolacja ścian fundamentowych wykonana jest z papy termozgrzewalnej natomiast takiej pozycji nie ma w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że ściany fundamentowe należy zaizolować z papy termozgrzewalnej.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć zgodnie z projektem. Zamawiający zwraca uwagę iż każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu.

37. Prosimy o uzupełnienie rysunku - K-16 STROP MONOLITYCZNY ŁĄCZNIKA SM-2, SM-3, WIENIEC W(0)-4 1:50, 1:20.

Odpowiedź:

Uzupełniono.

38. Prosimy o uzupełnienie rysunku - K-17 ELEMENTY ŻELBETOWE KONDYGNACJI 0 i +0,5 SŁUPKI STALOWE SS(0)-1 1:20.

Odpowiedź:

Uzupełniono.

39. Schemat instalacji teleinformatycznej (rys. E-10) obejmuje jedynie okablowanie i elementy obiektowe instalacji, brak jest natomiast szczegółowych informacji w jakie elementy ma zostać wyposażona szafa GPD. Prosimy o uszczegółowienie projektu w zakresie wyposażenia szafy GPD.

Odpowiedź:

Wyposażenie GPD zgodnie z projektem na potrzeby obsługi elementów obiektowych instalacji zawartych na rys. E-10 oraz przeniesionych elementów z istniejącej serwerowni.

40. W opisie do projektu branży elektrycznej w punkcie 4.12 jest napisane, że w pomieszczeniu serwerowni należy zrealizować m.in. Postawienie serwera i spięcie sieci teleinformatycznych, telefonu. Prosimy o jednoznaczne i wyczerpujące określenie zakresu prac jakie są do zrealizowania w zakresie serwerowni.

Odpowiedź:

Po przeniesieniu serwerowni do nowego pomieszczenia należy przepiąć istniejące sieci teleinformatyczne tam spięte do nowego pomieszczenia. W tym celu należy przełożyć (wydłużyć przewody) do nowego pomieszczenia i wpiąć do nowoprojektowanej szafy.

41. W projekcie branży elektrycznej mowa jest o przeniesieniu sterowania ogrzewaniem Sali do recepcji. Prosimy o określenie typów przewodów jakie należy zastosować do przedłużenia istniejących przewodów sterowania ogrzewania sali.

Odpowiedź:

Przewody jakimi należy przedłużyć istniejące przewody sterowania ogrzewania sali powinny być min. typu i przekroju jak przewody istniejące, ale nie gorsze jak miedziane o przekroju żyły 1mm².

42. Na rysunku E-01 branży elektrycznej oznaczono lokalizację projektowanej szafki ZK na boisku, trasę kabla zasilania wieży oświetleniowej nr 2,3,4, dodatkowo informując, że te zakresy są w opracowaniu wg ODRĘBNEGO PROJEKTU. Prosimy o potwierdzenie, że

przedmiot zamówienia branży elektrycznej w zakresie robót w instalacjach zewnętrznych obejmuje jedynie oświetlenie zewnętrzne.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje boiska do piłki nożnej i instalacji z nim związanych.

43. Na rysunku E-03 branży elektrycznej są zawarte informacje o pracach jakie należy zrealizować w pomieszczeniu serwerowni. Prosimy o uszczegółowienie w dokumentacji projektowej informacji w zakresie prac jakie muszą zostać wykonane dla zrealizowaniu wszystkich wytycznych zawartych w projekcie, czyli dla: sterowania oświetleniem zewnętrznym; serwera głównego z monitoringiem; sterowania oświetleniem sali, korytarzy, elewacji, parkingu; widowni wejścia głównego do budynku.

Odpowiedź:

Prace do realizacji w pomieszczeniu serwerowni wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

44. Prosimy o udostępnienie przedmiaru w postaci pliku obsługiwanego przez program kosztorysowy ATH.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił przedmiary w formacie PDF i nie przewiduje udostępniania innych