

- 1. W opisie projektu części wentylacji i klimatyzacji jest zapis:** „Przed ponownym wykorzystaniem systemu chłodzenia groty solnej sprawdzić należy stan techniczny i w przypadku pozytywnej opinii ponownie zamontować.”. Czy w przypadku braku pozytywnej opinii należy zamontować nowy układ i czy ta instalacja jest zakresem wyceny?

Odpowiedź:

Ewentualna dostawa nowego urządzenia nie podlega wycenie w obecnym przetargu.

- 2. W pliku „Opis-Waław PW” (04 instalacje elektryczne) znajdują się nieścisłości:  
W projektowanym pomieszczeniu serwerowni należy zrealizować:**

#### **Sterowanie oświetleniem zewnętrznym**

Odpowiedź:

Obiekt realizować zgodnie z projektem. Do wykonania zadania należy przewidzieć wszystkie elementy składowe instalacji potrzebne do prawidłowego funkcjonowania systemu.

#### **Zabudowę serwera głównego z monitoringiem**

Odpowiedź:

Tak, serwerownia zostanie przeniesiona ze starej do nowej lokalizacji. Do wykonania zadania należy przewidzieć wszystkie elementy składowe instalacji potrzebne do prawidłowego funkcjonowania systemu.

#### **Postawienie serwera i spięcie sieci teleinformatycznych, telefonu**

Odpowiedź:

Po przeniesieniu serwerowni do nowego pomieszczenia należy przepiąć istniejące sieci teleinformatyczne tam spięte do nowego pomieszczenia. W tym celu należy przełożyć (wydłużyć przewody) do nowego pomieszczenia i wpiąć do nowoprojektowanej szafy.

#### **Sterowanie monitoringu korytarza sali widowni wejścia do budynku**

Odpowiedź:

Obiekt realizować zgodnie z projektem. Do wykonania zadania należy przewidzieć wszystkie elementy składowe instalacji potrzebne do prawidłowego funkcjonowania systemu.

#### **Siec LAN biurowa oraz WIFI w strefie hostelowej**

Odpowiedź:

Obiekt realizować zgodnie z projektem. Kosztorys do projektu stanowi poglądowy obraz prac do realizacji. Do wykonania zadania należy przewidzieć wszystkie elementy składowe instalacji potrzebne do prawidłowego funkcjonowania systemu.