

Pytanie i odpowiedź z dnia 10.01.2022r.

Pytanie:

W nawiązaniu do rozmowy podczas przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie kortów tenisowych w Szamotułach proponuję, by zamiast rur z tworzyw sztucznych z otuliną ze względu na estetykę i funkcjonalność, użyć rur miedzianych o odpowiednich przekrojach. System rur z tworzyw sztucznych będzie niekorzystnie wyglądał z uwagi na to, iż nie jesteśmy w stanie wykonać tego zasilania z powodu, iż wyżej wymienione materiały są dostępne w zwojach i po ich rozwinięciu nie będą wyglądały estetycznie, prosto. Jednocześnie zastosowany w przedmiarach materiał łącznie z otuliną winien być użyty w brzdach które nie są przewidziane w przedmiarach. Uprzejmie prosimy o rozważenie rur do instalacji C.O. mocowanych na uchwytych dostępnych w sztangach(proste) z czego najlepiej nadaje się miedź.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne w zakresie zamiany rur Pe-x na rury miedziane. Ponadto Zamawiający informuje, że rury należy ułożyć w brzdach, a brzdy zagipsować i wyrównać. Koszty brzdowania i wypełnienia należy uwzględnić w kosztorysie