

Opis projektowanej powietrznej pompy ciepła

Na potrzeby ogrzewania istniejącego zaplecza kortów tenisowych zaprojektowano powietrzną pompę ciepła typu Split o mocy 14 KW. Jej funkcją oprócz ogrzewania istniejących pomieszczeń, jest także podgrzew ciepłej wody w podgrzewaczu o pojemności 220 dm³. Zaproponowano pompę ciepła np. firmy Viessmann VITOCAL 222-S. Możliwe są zastosowania równoważne o nie gorszych parametrach. Charakterystyka pracy urządzenia została pokazana w załączniku nr 8.