

Zaleca się podłączenie grzejnika do instalacji c.o. z zastosowaniem przyłącza grzejnikowego z odcięciem. Życzeniem Inwestora może być zastosowanie innych grzejników łazienkowych np. grzejników dekoracyjnych. W takim wypadku należy zwrócić szczególną uwagę, by moc dobranego grzejnika nie była niższa niż to wynika z bilansu cieplnego (dla obliczeniowych parametrów wody 55/35°C).

Lokalizacje grzejników zostały przedstawione w części rysunkowej. W zależności od odległości od źródła ciepła dopuszcza się obniżenie Δt na grzejnikach do 15°C (poprzez odpowiednie nastawy na zaworach).

Grzejniki należy montować za pomocą dedykowanych zestawów montażowych. Odpowietrzanie powinno odbywać się za pomocą indywidualnych odpowietrzników umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych odpowietrzników na instalacji (w najwyższych miejscach).

8. KANALIZACJA DESZCZOWA